DIMENSIONE PROGETTO
Perito Elettrotecnico
Iscritto all'n. 1221 dell'Ordine Periti Industriali Verona
Via Cesare Battisti, 2 - 37050 Vallese di Oppeano (VR)
cell. 340 2898964 - cod. fisc. CHRFRC79C06D973Y - p.iva 04092670233
mail: f30.chiavenato@gmail.com - pec: fabrizio.chiavenato@pec.period.it

PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO

ELABORATO GRAFICO

impianto elettrico di messa a terra e di illuminazione

(L. 186/68, D.M. 37/08, CEI 0-21, CEI 64-8)

MESSA A NORMA DELL' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
DEL CAMPO DA CALCIO SECONDARIO
SITUATO IN VIA GIUSEPPE SINOPOLI SNC, 37058 SANGUINETTO (VR)

COMUNE DI SANGUINETTO

Via Interno Castello 2, 37058 Sanguinetto (VR)

IL COMMITTENTE
Comune di Sanguinetto

Chiavenato Fabrizio Perito Industriale

Sanguinetto, li 10 novembre 2021

Elaborato n.	
1	DISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO SECONDARIO DI VIA GIUSEPPE SINOPOLI - Planimetria Impianti Sportivi - Impianto di illuminazione

PROGETTO	ESECUTIVO	COMMESSA	18_2021	FILE	PI_18_21.DWG
REFERENTE	COMUNE DI SANGUINETTO	DATA	10/11/2021	REVISIONE	00
AUTORE	CHIAVENATO FEDERICO	SCALA			1:200

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

	Contatore di energia elettrica in postione 2P+N 40CA - P = 6,0 kW
	Quadro elettrico generale - esistente - carpenteria in metallo
QS-PI-CAM-02	Quadro elettrico illuminazione campo da calcio 2 - in termoindurente IP66 4x18 modul DX 4M=4P 450x865x235 mm
QS-PI-SPO-01	Quadro ausiliario elettrico - esistente da ristrutturare con dimensioni max IP66 per ogni protezione led
TORRE FARO 15m	Torre con scala e piattaforma esistente - altezza palo 16 m - altezza piattaforma 17 m da piano di campagna
	Proiettore led con ottica asimmetrica media, flusso della sorgente 11138 lm, flusso di apparecchio 10900 lm efficienza 115 lm/W, 4000 K, CRI > 70, Modulare E 10BCD, Wattmar 10BDEN, classe di isolamento I, ingresso di alimentazione 220-240 V, 50/60 Hz, potenza 82 W, IP66, IK07, certificato CE
	Proiettore led con ottica asimmetrica stretta, flusso della sorgente 11138 lm, flusso di apparecchio 9230 lm efficienza 115 lm/W, 4000 K, CRI > 70, Modulare E 10BCD, Wattmar 10BDEN, classe di isolamento I, ingresso di alimentazione 220-240 V, 50/60 Hz, potenza 82 W, IP66, IK07, certificato CE
	Cavidotto in PVC, esistente - esistente
	Pozzetto in ca da ispezione cm - chiusino con coperchio in ferro quadrato in cemento - esistente
	Corda nuda di rame sezione 25 mm² - esistente
	Conduttore in rame isolato tipo N07V-K sezione 16 mm² giunto colore giallo verde posato in cavidotto interrato - esistente
	Picchetto dispersore a croce in terra zincato 5x5x50 mm lunghezza 1500 mm

PLANIMETRIA IMPIANTI SPORTIVI scala 1:1000

ZONA OGGETTO DI INTERVENTO

VIA G. SINOPOLI
CAMPO DA CALCIO 2
PARCHEGGIO
CAMPO DA CALCIO 1
PARCHEGGIO
PARCHEGGIO
PARCHEGGIO